



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

№ 05/2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада.
- 1.2. Адрес объекта: 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1362,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да) 6003 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта: не проводилось.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 3 квартал 2019г.
капитального – не планируется.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Савинский детский сад «Созвездие» (МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» корпус) Ванюки тел/факс 2-97-94-40, 2-97-95-73, savinsky.ds@mail.ru
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614513, Пермский край, Пермский район, д. Песьянка, ул. Молодёжная, д. 5.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614506 Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление услуг по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 193
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусы до остановки Ванюки:
№ 42 Автовокзал – Аэропорт Большое Савино;
№ 115 пл. Дружбы – д. Ванюки;
№ 109 Автовокзал – с. Култаево;

№ 169 Автовокзал – с. Нижние Муллы;

№ 339 Автовокзал – пос. Усть-Качка;

№ 403 Автовокзал – пос. Усть-Тары;

№ 431 Автовокзал – пос. Юго-Камский;

№ 461 Автовокзал – Малиновская подстанция.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (описать: перепад высоты тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно ДЧ-И (К, О, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: сентября 2018 года

в рамках исполнения в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, плана мероприятий по подготовке учреждения к учебному году.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность обеспечена частично избирательно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование учредитель

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата <https://bezbarierov.permkrai.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № ____ акта от «__» _____ 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комиссии

20__ г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№**

Савинское сельское поселение
Пермского муниципального района

«__» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада.
1.2. Адрес объекта: 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1362,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да) 6003 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта: не проводилось.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 3 квартал 2019г.
капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Савинский детский сад «Созвездие» (МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» корпус) Ванюки тел/факс 2-97-94-40, 2-97-95-73,
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614513, Пермский край, Пермский район, д. Песьянка, ул. Молодёжная, д. 5.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности государственная.
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614506 Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление услуг по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, дополнительное образование
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 193
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусы до остановки Ванюки:

№ 42 Автовокзал – Аэропорт Большое Савино;

№ 115 пл. Дружбы – д. Ванюки;

№ 109 Автовокзал – с. Култаево;

№ 169 Автовокзал – с. Нижние Муллы;

№ 339 Автовокзал – пос. Усть-Качка;

№ 403 Автовокзал – пос. Усть-Тары;

№ 431 Автовокзал – пос. Юго-Камский;

№ 461 Автовокзал – Малиновская подстанция.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 700 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (описать: перепад высоты тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1, 2, 3.
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	-	4, 5, 7-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У, Г)	-	7-9, 4, 5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У, Г)	-	10, 11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У, Г)	-	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У, Г)	-	1-11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

**** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно ДЧ-И (К, О, Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: сентября 2018 года
в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, плана мероприятий по подготовке учреждения к учебному году.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность обеспечена частично избирательно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование учредитель

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата <https://bezbarierov.permkrai.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ 1 л.
2. Входа (входов) в здание на _____ 1 л.
3. Путей движения в здании на _____ 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ 3 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 1 л.
 Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
 Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Комиссии

Зам. главы адм. Норинский А.А.
по спец. району

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Члены Комиссии:

Максимов А.А.

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Г.А. Мещ. ПТО УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
РАКАЕВ Р.Ф.

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

И.С. Мещ. УОС Фролова А.С.

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

В том числе:

представитель общественной
 организации инвалидов

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

представитель организации,
 расположенной на объекте

Заведующий Макаренко О.А.

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

Заместитель заведующего по АХЧ Макаренко И.В.

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»

корпус Ванюки 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 28

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-2	Имеются перепады поверхности дорожного покрытия	К, О, С, Г	Установить информацию на входе (вход)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Нет указателей движения	К, О, С, Г	Установка знаков	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4	Пандус (наружный)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию	ДЧ-И (К, О, Г, У)		1, 2, 3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»
корпус Ванюки 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 28

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7-9	- отсутствие тактильных предупреждающих полос	С, О	Нанесение предупреждающих полос	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		8	Соответствует	все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4-5	Соответствует	все		
2.4	Дверь (входная)	есть		4-5	Соответствует	все		
2.5	Тамбур	есть		5	- не соответствуют размеры тамбура	О, К	Технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				обустройство входа в здание в соответствии с нормативами	К, О, С	устройство входной группы в соответствии с нормативами	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входа) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)		1-2 4-5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично избирательно

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»корпус Ванюки 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 28**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7-9	- отсутствие тактильных предупреждающих полос (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и направления движения).	С, К, О, Г, У	- устройство тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхности на путях движения; направления движения	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие тактильных предупреждающих полос (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и направления движения).	С, К, О, Г, У	- устройство тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхности на путях движения; направления движения	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		4-5		С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обустройство в соответствии с нормативами	К, О, С, Г, У		индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		7-9	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения в здании первый этаж доступны частично избирательно

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»
корпус Ванюки 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 28

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		10	Не дооснащены специальными пособиями и оборудованием	все	Оснащение специальными пособиями и оборудованием	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		11				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обустройство в соответствии с нормативами	К, О, С, Г		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У, Г)		10, 11	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания первый этаж доступны частично избирательно

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложение труда	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»
корпус Ванюки 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 28
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		6	не оборудовано для МГН	К, О, С	обустройство в соответствии с нормативами	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет					-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не оборудовано для МГН		обустройство в соответствии с нормативами	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ – И (О, Г, У)		6	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступны частично избирательно.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»

корпус Ванюки 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, ул. Зелёная, д. 28

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Частично есть			Отсутствие контрастных направлений путей движения в коридоре	все	Установка контрастных направлений путей движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Частично есть			Отсутствие индукционных петель	все		
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных средств	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обустройство в соответствии с нормативами			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, К, Г, У)		1-11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно.

Основные структурно-функциональные зоны и элементы объектов социальной инфраструктуры

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход (входы) на территорию	
		1.2 Путь (пути) движения на территории	
		1.3 Лестница (наружная)	
		1.4 Пандус (наружный)	
		1.5 Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная)	
		2.2 Пандус (наружный)	
		2.3 Входная площадка (перед дверью)	
		2.4 Дверь (входная)	
		2.5 Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	
		3.2 Лестница (внутри здания)	
		3.3 Пандус (внутри здания)	
		3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	
		3.5 Дверь	
		3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I – зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)	4.1 кабинетная форма обслуживания
			4.2 зальная форма обслуживания
			4.3 прилавочная форма обслуживания
			4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту
			4.5 кабина индивидуального обслуживания
		Вариант II - места приложения труда	
		Вариант III - жилые помещения	
5	Санитарно - гигиенические помещения	5.1 Туалетная комната	
		5.2 Душевая/ванная комната	
		5.3 Бытовая комната (гардеробная)	
6	Система информации на объекте	6.1 Визуальные средства	
		6.2 Акустические средства	
		6.3 Тактильные средства	